

Наименование элементов объекта	Категория инвалидов, для которых установлены норматив	Норматив доступности	Фактическая величина, наличие		Примечание
			Предусмотрено по проект	Выполнено дополнительно к проекту	
1	2	3	4	5	6
1 ТЕРРИТОРИЯ ПРИЛЕГАЮЩАЯ					
<i>Вход на территорию:</i>	к	наличие	Наличие	наличие	
ширина прохода, калитки, проема в ограждении	к, о, с	не менее 90 см	170 см	170 см	
Знак доступности учреждения		наличие	Отсутствует	отсутствует	
<i>Автостоянка посетителей:</i>			Отсутствует	Отсутствует	
Расстояние до входа в общественное здание	к, о	не более 50 м	Отсутствует	Отсутствует	
Расстояние до входа в жилое здание	к, о	Не более 100 м	Отсутствует	Отсутствует	
Общее количество мест парковки		справочно	Отсутствует	Отсутствует	
Доля машино-мест для инвалидов	к, о	не менее 10%	Отсутствует	Отсутствует	
Знак парковки в соответствии горизонтальный с ГОСТ 12.4.026, вертикальный в соответствии с ГОСТ Р 52289	к, о	наличие	Отсутствует	Отсутствует	
Размер места со специальным знаком	к	360 x 600 см	Отсутствует	Отсутствует	
<i>Путь к главному (специализированному) входу в здание:</i>			Наличие	наличие	

Ширина полосы движения	к, о	Не менее 200 см	более 200 см	более 200 см	
Угол уклона путей движения продольный	к, о, с	Не более 5 градусов	1 градус	1 градус	
Нескользящее покрытие	к, о, с	наличие	наличие	наличие	
Декоративное ограждение, выполняющее направляющую функцию	к, о	Наличие	Отсутствует	Отсутствует	
Места отдыха	к, о	Через 100-150 м	Отсутствует	Отсутствует	
<i>Съезд с тротуара на проезжую часть:</i>		<i>Наличие не менее 2</i>	Отсутствует	Отсутствует	
Угол уклона	к	Не более 5 град	Отсутствует	Отсутствует	
Ширина	к	Не менее 120 см	Отсутствует	Отсутствует	
Высота бортового камня	к	Не более 1,5 см	Отсутствует	Отсутствует	
<i>Открытая лестница на перепадах рельефа</i>			Отсутствует	Отсутствует	
Высота ступени	о, с	12-15 см	Отсутствует	Отсутствует	
Глубина ступени	о, с	35-40 см	Отсутствует	Отсутствует	
Единообразная геометрия ступеней	о, с	Наличие	Отсутствует	Отсутствует	
Ровная горизонтальная поверхность	о, с	Наличие	Отсутствует	Отсутствует	
Число ступеней одного марша	о, с	3-12	Отсутствует	Отсутствует	
Поручни непрерывные с двух сторон	о, с	Наличие	Отсутствует	Отсутствует	
Высота поручней от поверхности передвижения	о, с	90 см	Отсутствует	Отсутствует	

Ширина расстояния между поручнями	о, с	100 см	Отсутствует	Отсутствует	
Горизонтальные завершения поручней с нетравмирующими окончаниями (длина)	о, с	30 см	Отсутствует	Отсутствует	
в зависимости от типа установленных поручней: - диаметр поручней круглого сечения - толщина поручней прямоугольного сечения	о	30-50 мм 25-30 мм	Отсутствует	Отсутствует	
Рельефная (тактильная) полоса с конусообразными рифами перед лестничным маршем (вверху и внизу по всей ширине марша): - ширина тактильной полосы - расстояние тактильной полосы до кромки первой ступени марша	с	не менее 30-50 см 80 см	Отсутствует	Отсутствует	
Выделение контрастным цветом верхней и нижней ступени марша	с	наличие	Отсутствует	Отсутствует	
<i>Пандус на перепаде рельефа:</i>			Отсутствует	Отсутствует	
ширина пандуса	к	не менее 100 см	Отсутствует	Отсутствует	
угол уклона (отношение высоты к длине)	к	не более 5°	Отсутствует	Отсутствует	
Длина марша пандуса	к	Не более 9 м	Отсутствует	Отсутствует	
поручни с двух сторон	к, о	наличие	Отсутствует	Отсутствует	
высота непрерывных поручней от поверхности марша	к	70 см	Отсутствует	Отсутствует	
Ширина расстояния между поручнями	к	85-92 см	Отсутствует	Отсутствует	
высота поручней от поверхности марша	о	90 см	Отсутствует	Отсутствует	
горизонтальные завершения поручня с не травмирующим окончанием	к, о	30 см	Отсутствует	Отсутствует	

в зависимости от типа установленных поручней: диаметр поручней круглого сечения толщина поручней	о	30-50 мм	Отсутствует	Отсутствует	
прямоугольного сечения		25-30 мм	Отсутствует	Отсутствует	
Длина площадки перед пандусам	к	150 см	Отсутствует	Отсутствует	
Свободная зона перед маршем пандуса	к	От 150х150 см до 210х210 см	Отсутствует	Отсутствует	
Нескользящее покрытие	к	наличие	Отсутствует	Отсутствует	
Съезд на проезжую часть:		наличие	Отсутствует	Отсутствует	
угол уклона (отношение высоты к длине)	к	не более 5°	Отсутствует	Отсутствует	
ширина	к	не менее 100 см	Отсутствует	Отсутствует	
высота бортового камня	к	не более 4 см	Отсутствует	Отсутствует	
Рельефная (тактильная) полоса с конусообразными рифами перед пандусным маршем (вверху и внизу по всей ширине марша): ширина тактильной полосы расстояние от тактильной полосы до начала марша	с	не менее 30-50 см 80 см	Отсутствует	Отсутствует	
2. ВХОД (ВХОДЫ) В ЗДАНИЕ					
<i>Крыльцо или входная площадка</i>					
высота входной площадки (крыльца) от уровня земли		Не установлен	0 см	0 см	
Габариты входной площадки, ширина x глубина	к	220 x 220 см и более	560 x 220 см	560 x 220 см	
ограждение (при высоте площадки от уровня земли более 45 см)	к, о, с	наличие	Наличие	Наличие	

нескользкое покрытие	к, о, с, г	наличие	Наличие	Наличие	
навес для защиты крыльца, входной площадки от осадков	к, о, с, г	наличие	Наличие	Наличие	
<i>Лестница наружного входа</i>					
ширина лестничного марша	о, с	135 см и более	150 см	150 см	
высота ступени	о, с	12-15 см	16 см	16 см	
глубина ступени	о, с	35-40 см	30 см	30 см	
единообразная геометрия (форма, профиль) всех ступеней	о, с	наличие	наличие	наличие	
ровная горизонтальная поверхность	к, о, с, г	наличие	наличие	наличие	
выделение контрастным цветом верхней и нижней ступеней (проступи и подступенка)	с	наличие	отсутствует	отсутствует	
Рельефная (тактильная) полоса с конусообразными рифами перед лестничным маршем (вверху и внизу по всей ширине марша): - ширина тактильной полосы - расстояние тактильной полосы до кромки первой ступени марша	с	не менее 30 см 60 см	Отсутствует	отсутствует	
Поручни непрерывные с двух сторон:	о, с	наличие	Наличие	наличие	
высота поручня от поверхности передвижения	о, с	90 см	100 см	100 см	
в зависимости от типа установленных поручней: диаметр поручней круглого сечения толщина поручней прямоугольного сечения	о	30-50 мм 25-30 мм	30 мм	30 мм	
горизонтальные завершения поручня с не травмирующим окончанием (длина)	о, с	30 см			

поручень вдоль стены, просвет жду поручнем и стеной	о, с	5 см и более	отсутствует	отсутствует	
дополнительные разделительные поручни при ширине 400 см и более	о, с	наличие	отсутствует	отсутствует	
<i>Пандус наружного входа</i>			отсутствует	отсутствует	
Количество маршей		Не установлено	отсутствует	отсутствует	
Ширина марша (сплошная поверхность)	к	100 см	отсутствует	отсутствует	
Уклон марша (отношение высоты к длине)	к, о	1/12	отсутствует	отсутствует	
Покрытие пандуса	к, о, с, г	Нескользящее	отсутствует	отсутствует	
Бортик с открытой стороны пандуса	к, о	5 см	отсутствует	отсутствует	
Разворотная площадка перед пандусом	к	От 150 х 150 см до 210х210 см	отсутствует	отсутствует	
Промежуточная площадка при высоте крыльца более 0,8м: • прямая, длина х ширина • поворотная, длина х ширина	к к к	наличие не менее 150 х 100 см не менее 150 х 150 см	отсутствует	отсутствует	
Поручни непрерывные с двух сторон:	о, с	наличие	отсутствует	отсутствует	
высота поручня от поверхности передвижения	о, с	90 см	отсутствует	отсутствует	
в зависимости от типа установленных поручней: диаметр поручней круглого сечения толщина поручней прямоугольного сечения	о	30-50 мм 25-30 мм	отсутствует	отсутствует	
горизонтальные завершения поручня с не травмирующим окончанием (длина)	о, с	30 см	отсутствует	отсутствует	
Рельефная (тактильная) полоса с конусообразными рифами перед лестничным маршем (вверху и внизу по всей ширине марша):	с	не менее	отсутствует	отсутствует	

- ширина тактильной полосы - расстояние тактильной полосы до кромки первой ступени марша		30 см 60 см			
<i>Панели управления автоматизированных систем связи и открывания дверей (при наличии)</i>			отсутствует	отсутствует	
рельефные кнопки	с	наличие	отсутствует	отсутствует	
высота расположения кнопок	к	90-110 см	отсутствует	отсутствует	
задержка времени действия сигнала на открывание дверей	к, о	не менее 15 сек	отсутствует	отсутствует	
<i>Входная наружная дверь:</i>			<i>Наличие</i>	<i>наличие</i>	
ширина дверного проема (рабочая дверная створка)	к, о, с	не менее 120 см	1 ст. - 90 см. 2 ст. – 1300 см.	1 ст. - 90 см. 2 ст. – 1300 см	
Высота порогов	к, о, с	Не более 1,4 см	7 см	7 см	
двери распашные (Р), автоматические (А)	к, о, с	наличие	наличие	наличие	
форма ручки двери – П- образная, дугообразная	к, о, с	наличие	наличие	наличие	
доводчик, усилие (из паспорта)	к, о	не более 2,5 Кгс	Отсутствие	отсутствие	
задержка автоматического закрывания двери	к, о	5 сек и более	Отсутствие	отсутствие	
При наличии прозрачного Полотна из ударопрочного Материала – яркая контрастная маркировка высотой не менее 10 см. и шириной не менее 20 см. от уровня пола.	с	120-150 см	Отсутствие	отсутствие	
Рифленая и/или контрастно окрашенная поверхность на участках пола перед входом	с	наличие	Отсутствие	отсутствие	
Знак доступности	к, о, с, г	наличие	Отсутствие	отсутствие	

<i>Внутренние размеры тамбура:</i>			наличие		
глубина х ширина тамбура	к	не менее 180х220 см, 150 х 220 см (жилые здания)	1 тамбур: 270х 280 см.	1 тамбур: 270х 280 см.	
высота порогов	к, о	1,4 см и менее	5-7 см	5-7 см	
освещенность	с	наличие	наличие	наличие	
<i>Дверь внутренняя:</i>			наличие	наличие	
ширина дверного проема (рабочая дверная створка)	к, о, с	не менее 120 см	1 дверь: 1 ст. - 85 см.	1 дверь: 1 ст. - 85 см.	
двери распашные (Р), автоматические (А)	к, о, с	наличие	Наличие	наличие	
форма ручки двери - П- образная, дугообразная	к, о, с	наличие	Наличие	наличие	
доводчик, усилие (из паспорта)	к, о	не более 2,5 Кгс	2,5 Кгс	2,5 Кгс	
задержка автоматического закрывания двери	к, о	5 сек и более	5 сек	5 сек	
При наличии прозрачного полотна из ударопрочного материала - яркая контрастная маркировка высотой не менее 10 см и шириной не менее 20 см. эт уровня пола.	с	120-150 см	Отсутствует	отсутствует	
Рифленая и/или контрастно окрашенная поверхность на Участках пола перед входом	с	наличие	Отсутствует	отсутствует	
<i>Лестница (при наличии перепада высот на пути от тамбура до уровня 1 этажа):</i>			Отсутствует	отсутствует	
ширина марша	о	135 см и более	Отсутствует	отсутствует	
высота ступени (подступенок)	о, с	не более 15 см	Отсутствует	отсутствует	

глубина ступени (проступи)	о, с	не менее 30 см	Отсутствует	отсутствует	
единообразная геометрия (форма, профиль) всех ступеней	о, с	наличие	Отсутствует	отсутствует	
выделение контрастным цветом верхней и нижней ступеней (проступи и подступенка)	с	наличие	Отсутствует	отсутствует	
Поручни непрерывные с двух сторон: • высота поручня от поверхности передвижения • горизонтальные завершения поручня с не травмирующим окончанием (длина)	к, о, с	наличие 90 см 30 см	Отсутствует	отсутствует	
в зависимости от типа установленных поручней: - диаметр поручней круглого сечения - толщина поручней прямоугольного сечения	к, о	30-50 мм 25-30 мм	Отсутствует	отсутствует	
Рельефная (тактильная) полоса с конусообразными рифами перед лестничным маршем (вверху и внизу по всей ширине марша): - ширина тактильной полосы - расстояние тактильной полосы до кромки первой ступени марша	с	не менее 30 см 60 см	Отсутствует	отсутствует	
Поручень вдоль стены, просвет между поручнем и стеной	о, с	5 см и более	Отсутствует	отсутствует	
<i>Пандус внутренний (при наличии лестницы до уровня 1 этажа)</i>			Отсутствует	отсутствует	
Ширина марша	к	не менее 100 см	Отсутствует	отсутствует	
Уклон (отношение высоты к длине)	к, о	не более 5 градусов	Отсутствует	отсутствует	
Разворотная площадка перед пандусом (внизу и вверху)	к	От 150 x 150 см до 210x210 см	Отсутствует	отсутствует	
Поручни непрерывные с двух сторон: • высота поручня от поверхности передвижения • горизонтальные завершения поручня с не травмирующим окончанием (длина)	к, о, с	наличие 90 см 30 см	Отсутствует	отсутствует	

в зависимости от типа установленных поручней: - диаметр поручней круглого сечения - толщина поручней прямоугольного сечения	к, о	30-50 мм 25-30 мм	Отсутствует	отсутствует	
Рельефная (тактильная) полоса с конусообразными рифами перед лестничным маршем (вверху и внизу по всей ширине марша): - ширина тактильной полосы - расстояние тактильной полосы до кромки первой ступени марша	с	не менее 30 см 60 см	Отсутствует	отсутствует	
<i>Платформа подъемная для инвалидов: нет</i>			Отсутствует	отсутствует	
вертикальная (В), Наклонная (Н)	к, о	наличие	Отсутствует	отсутствует	
Разворотные площадки	к	не менее 160 x 160 см	Отсутствует	отсутствует	
3. ПУТИ ДВИЖЕНИЯ ВНУТРИ ЗДАНИЯ					
<i>Коридоры/холлы</i>			<i>наличие</i>		
Ширина пути движения: при одностороннем движении при встречном движении с оборудованием и мебелью	к, о, с	не менее 150 см 180 см 120 см	220 см 220 см 220 см	220 см 220 см 220 см	
Ширина дверных и открытых проемов в стене	к, о, с	Не менее 90 см	1 ст. - 140 см. 2 ст. – 140 см.	1 ст. - 140 см. 2 ст. – 140 см.	
Высота порогов	к, о, с	Не более 1,4 см	1,4 см	1,4 см	
Глубина зоны перед дверью:		не менее	более 150 см	более 150 см	
на «себя»	к	150 см	150	150	
от «себя»	к	120 см			

			130	130	
Разворотные площадки	к	не менее 140 x 140 см	120*170	120*170	
Место отдыха и ожидания (не реже, чем через 25 м): для лиц с нарушениями ОДА (О) (расстояние от сидения до полосы движения не менее 60 см) для колясочников: глубина 150 см, ширина 90 см	к, о, с, г о к	не менее 1 ед. на этаж не менее 1 ед. на этаж	1 ед. на этаж 1 ед. на этаж	1 ед. на этаж 1 ед. на этаж	
Навесное оборудование и выступы в зоне движения (на высоте от 70 до 200 см от уровня пола)	с, к	не более 10 см	10	10	
Рифленая и/ или контрастно окрашенная полоса на участках пола перед поворотом и дверьми, ширина	с	60 см	отсутствует	отсутствует	
<i>Лестница междуэтажная:</i>			<i>наличие</i>		
ширина марша	о	135 см и более	140 см	140	
ширина ступени (подступенок)	о, с	12- 15 см	14 см	14	
глубина ступени (проступи)	о, с	35-40 см	35 см	35	
единообразная геометрия (профиль) всех ступеней	о, с	наличие	Наличие	наличие	
выделение контрастным цветом верхней и нижней ступеней	с	наличие	отсутствует	отсутствует	
Высота бортика ступени, не примыкающей к стене	к, о, с	2 см	2	2	
Поручни непрерывные с двух сторон: • высота поручня от поверхности передвижения • горизонтальные завершения поручня с не травмирующим окончанием (длина)	к, о, с	наличие 90 см 30 см	110 см. (с одной стороны марша) 30	110 см. (с одной стороны марша) 30	

в зависимости от типа установленных поручней: - диаметр поручней круглого сечения - толщина поручней прямоугольного сечения	к, о	30-50 мм 25-30 мм	50 мм 50*80	50 мм 50*80	
Рельефная (тактильная) полоса с конусообразными рифами перед лестничным маршем (вверху и внизу по всей ширине марша): - ширина тактильной полосы - расстояние тактильной полосы до кромки первой ступени марша	с	не менее 30 см 60 см	отсутствует	отсутствует	
поручень вдоль стены, просвет поручнем и стеной	к, о, с	5 см и более	отсутствует	отсутствует	
При ширине лестницы более 400 см дополнительные поручни	к, о, с	наличие	отсутствует	отсутствует	
тактильная информация о номере этажа на поручнях* (на эвакуационных лестницах устанавливаются по возможности)	с	наличие	отсутствует	отсутствует	
<i>Лифт пассажирский нет</i>					
Кабина:			отсутствует	отсутствует	
габариты (глубина x ширина)	к	не менее 170*150 см	отсутствует	отсутствует	
Ширина дверного проема	к	не менее 80 см	отсутствует	отсутствует	
Ширина дверного проема при новом строительстве	к	95 см	отсутствует	отсутствует	
Задержка времени автоматического закрывания дверей	к, о	15 сек и более	отсутствует	отсутствует	
Поручни	о	наличие	отсутствует	отсутствует	
Световая информация в кабине о движении лифта	к, о, г	наличие	отсутствует	отсутствует	

Звуковая информация в кабине о номере этажа	с	наличие	отсутствует	отсутствует	
Высота расположения кнопок вызова и управления лифтом	к	90- 110 см	отсутствует	отсутствует	
Тактильные (рельефные) указатели на панели управления	с	наличие	отсутствует	отсутствует	
Габариты площадки перед лифтом	к	не менее 150 х 150 см	отсутствует	отсутствует	
На лифтовой площадке - световая и звуковая информация о прибытии лифта	с, г	наличие	отсутствует	отсутствует	
Номер этажа напротив лифта, высота цифр	с	7,5 см	отсутствует	отсутствует	
Знак доступности*Поставляется в составе комплектующих лифта (при отсутствии рекомендуется установить по возможности)	к, с	наличие	отсутствует	отсутствует	
<i>Пандус междуэтажный нет</i>			отсутствует	отсутствует	
• ширина марша (сплошная поверхность)	к	100 см и более	отсутствует	отсутствует	
• уклон марша (высота/длина)	к, о	не более 5 градусов	отсутствует	отсутствует	
• нескользкое покрытие марша	к, о, с, г	наличие	отсутствует	отсутствует	
• бортик с открытой стороны марша	к, о	5 см и более	отсутствует	отсутствует	
Разворотная площадка перед пандусом	к	не менее 150 х 150 см	отсутствует	отсутствует	
Промежуточная площадка при высоте подъема более 0,8 м: • прямая, длина х ширина • поворотная, длина х ширина	к к к	наличие не менее 150 х 100 см не менее 150 х 150 см	отсутствует	отсутствует	
Поручни пандуса двухсторонние непрерывные: • высота от поверхности марша • высота от поверхности марша	к, о к, о, с	Наличие 70 см 90 см 30 см	отсутствует	отсутствует	

• горизонтальные завершения поручня с не травмирующим окончанием					
• в зависимости от типа установленных поручней: - диаметр поручней круглого сечения - толщина поручней прямоугольного сечения	о	30-50 мм 25-30 мм	отсутствует	отсутствует	
Рельефная (тактильная) полоса с конусообразными рифами перед пандусным маршем (вверху и внизу по всей ширине марша): ширина тактильной полосы	с	не менее 30 см	отсутствует	отсутствует	
- расстояние от тактильной полосы до начала марша		60 см	отсутствует	отсутствует	
<i>Платформа подъемная для инвалидов: нет</i>					
вертикальная (В), наклонная(Н)	к, о	наличие	отсутствует	отсутствует	
Разворотные площадки	к	не менее 150 x 150 см	отсутствует	отсутствует	
Эскалатор	о	наличие	отсутствует	отсутствует	
Траволатор	к	наличие	отсутствует	отсутствует	
4. ЗОНЫ ЦЕЛЕВОГО ПОСЕЩЕНИЯ					
<i>Помещения различного функционального назначения</i>					
Зона для маневрирования кресла-коляски	к	не менее 150 x 150 см	150 x 150 см	150 x 150 см	
Ширина проема двери в свету	к, о	не менее 90 см	1 ст. - 140 см. 2 ст. – 140 см. (порог 2 см.)	1 ст. - 140 см. 2 ст. – 140 см. (порог 2 см.)	столовая
Жилые места в гостиницах, мотелях, пансионатах универсальные с учетом расселения любых категорий	к, о, с, г	наличие	отсутствует	отсутствует	

инвалидов(не менее 10%)* <i>включается только при обследовании гостиниц, кемпингов, мотелей</i>					
<i>Обслуживание через окно/прилавок №* Вкладка при необходимости описания нескольких окон/прилавков</i> нет					
Высота рабочей поверхности (стеллаж, прилавок)	к	80- 110 см	отсутствует	отсутствует	
Габариты зоны обслуживания	к	не менее 90 x 150 см	отсутствует	отсутствует	
<i>Обслуживание в кабинете № * Вкладка при необходимости описания нескольких кабинетов (классы)</i>					
Ширина проема двери в свету	к, о	не менее 90 см	1 ст. - 55 см. 2 ст. – 110 см.	1 ст. - 55 см. 2 ст. – 110 см	
Габариты зоны сидения, глубина	о	не менее 120 см	120 см	120 см	
Зона для кресла-коляски	к	не менее 150 x 150 см	150 x 150 см	150 x 150 см	
Стол с высотой рабочей поверхности	к, о	60 - 80 см	75 см	75 см	
<i>Кабина индивидуального обслуживания №* Вкладка при необходимости описания нескольких кабин</i> нет					
Ширина x глубина	к	не менее 160 x 180 см	отсутствует		
Место для сидения	о	наличие	отсутствует	отсутствует	
Крючки для костылей (на высоте 120 см с выступом 12 см)	о	наличие	отсутствует	отсутствует	
<i>Зал (актовый, спортивный, читальный, обеденный, ожидания и пр.)</i>					
Доля мест для колясочников	к	не менее 2%	наличие	наличие	
Ширина прохода к месту для колясочника	к	не менее 120 см	1 ст. - 66 см.	140	

			2 ст. – 132 см.	140	
Доля мест для лиц, с нарушением слуха (кресла с подключением слухового аппарата)	г	не менее 1 шт. (при вместимости более 50 чел. не менее 4%)	1 шт	1 шт	
5. САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ПОМЕЩЕНИЯ					
<i>Санузел</i>			<i>наличие</i>		
Знак доступности помещения на высоте 135 см	к, о	наличие	отсутствует	отсутствует	
Зона для маневрирования кресла-коляски	к	Диаметр 140 см	наличие	наличие	
Ширина дверного проема в санузел и в кабину в свету	к	не менее 90 см	60 см	60см	
Универсальная кабина	к, о	7%, но не менее 1 ед.	отсутствует	отсутствует	
габариты доступной кабины (минимальные глубина x ширина)	к	не менее 180 x 165 см	110 x 90 см	110 x 90 см	
габариты универсальной кабины (минимальные глубина x ширина)	к	не менее 220*225 см	отсутствует	отсутствует	
зона для кресла-коляски рядом с унитазом (ширина x глубина)	к	не менее 80 x 120 см	отсутствует	отсутствует	
высота унитаза	к, о	40-60 см	46 см	46 см	
опорные поручни у унитаза:	к, о		отсутствует	отсутствует	
стационарные	к, о	наличие	отсутствует	отсутствует	
откидные (со стороны зоны для кресла-коляски)	к, о	наличие	отсутствует	отсутствует	
крючки для костылей (на высоте 120 см с выступом 12 см)	о	наличие	отсутствует	отсутствует	

Раковина:			наличие	наличие	
зона у раковины для кресла- коляски (минимальные глубина x ширина)	к	не менее 130 x 85 см	наличие	наличие	
высота раковины		80-85 см	80 см	80 см	
опорный поручень (на уровне верхнего края раковины)	к о	75-85 см наличие	отсутствует	отсутствует	
Тактильная направляющая полоса к писсуару (унитазу), осязаемая ногой или тростью (для мужского туалета)	с	не менее 30 см	отсутствует	отсутствует	
Кнопка вызова экстренной помощи с выводом в комнату охраны, дежурного	к, о, с, г	наличие	отсутствует	отсутствует	
<i>Вкладка при необходимости описания нескольких туалетных комнат (мужские - 2%, женские - 5% от общего числа кабин)</i>					
6. СРЕДСТВА ИНФОРМАЦИИ И СВЯЗИ нет					
Визуальные средства информации о предоставлении услуг и назначении помещений	г	наличие	наличие	наличие	
Надписи: размещение на высоте высота прописных букв освещенность	с, к, г	наличие 150-450 см не менее 7,5 см наличие	отсутствует	отсутствует	
Указатели, пиктограммы: размещение на высоте высота прописных букв освещенность	к, с	наличие не более 200 см не менее 7,5 см наличие	отсутствует	отсутствует	
Тактильные средства информации о предоставлении услуги: высота размещения маркировка кабинетов приема со стороны ручки на кнопках управления лифта на поручнях лестниц на кабинах санитарно-бытовых помещений	с	наличие 130-140 см наличие наличие наличие наличие	отсутствует	отсутствует	

Текстофоны (текстовые телефоны)	г	не менее одной шт.	отсутствует	отсутствует	
Телефоны с усилителем звука и увеличенными тактильными клавишами	с, г	не менее одной шт.	отсутствует	отсутствует	
Таксофон: с автоматическим Перемещением аппарата по высоте (АВ) или на высоте 80 см (В)	к	наличие	отсутствует	отсутствует	
Речевые информаторы и маяки	с	наличие	отсутствует	отсутствует	
Звуковой маяк у входа (динамик с радиотрансляцией) с зоной слышимости до 5 м ²	с	наличие	отсутствует	отсутствует	
Световые текстовые табло для вывода оперативной информации	г, с	наличие	отсутствует	отсутствует	
Малогабаритные аудиовизуальные информационно-справочные системы	к, о, с, г	наличие	отсутствует	отсутствует	
Длительность работы аварийной звуковой сигнализации	г	30 сек	отсутствует	отсутствует	
Система двусторонней связи с диспетчером (дежурным) для лиц, находящихся в закрытом помещении (санузел, лифт, примерочная, другие)	к, о, с, г	наличие	отсутствует	отсутствует	